



# CCA L'UNION

BASE DE DONNEES HANDICAP - GRILLE EVALUATION des BESOINS

Personnes en situation de handicap, personnes âgées, pers. fragilisées ou en difficulté temporaire ou permanente...

<b>NOM logement collectif : Bâtiment NACARAT</b>	type T4 84 M2	Philippe BERTRAND Directeur d'agence. Pbertrand@nacarat.com
Adresse : 79, AV. des pyrénées 31240 L'UNION	coût : 259.000	Tél :05 62 16 58 13 ou 06 13 70 64 97
VISITE LORS LIVRAISON 11 AVRIL 2017		
Agence Midi-pyrénées, 5 rue du Moulin Bayard 31080 Tlse cedex6		

Déficiência mentale intellect. et autisme psychique	CRITERES par THEMES d'approche	Neuf OUI à la commande	ADAPTABLE OUI à la commande	projet de mise en accessibilité possible	COUT envisagé	Déficiences sensorielles		Déficiences motrices	troubles invalidants (maladie, vieillisst...)	Autres et occasion nels ...
						visuelle	auditive			
	<b>NORMES LEGALES actuelles 2015</b>									
	SOUHAITS PH (qualité d'usage, confort)									
	RECOMMANDATIONS (qualité d'usage, confort)									
	PRECONISATIONS (incontournable)									
	<b>TRANSPORTS</b>									
	proximité BUS :	OUI								
	emplact arrêt : Htr adaptée									
	proximité METRO	NON mais relais bus								
	<b>PARKINGS : 1 place pour 50</b>									
	.alertes visuelles pr automobilistes									
	.situation à 30 m max. entrée hall immeuble									
	largeur 3,30 m minima									
	.marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale uniquit zébra bleu côté chaussée									
	.places adaptées : raccordées à chemint accessible sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment									
	signallement emplacements et nbre	Pas de parkings extérieurs								
	<b>CHAUSSÉE</b>									
	état chaussée proximité	OK TOUS TYPES H.					OK			
	état trottoirs	OK TOUS TYPES H.					OK			
	accessibilité chaussée (+îlots repos)	OK TOUS TYPES H.					OK			
	accessibilité trottoir (libre d'obstacles)	OK TOUS TYPES H.					OK			
	<b>ENVIRONNEMENT</b>									
	-EMPLACEMENT LOGEMENT									
	commerces dans environnement proche	moyennt proche								
	serviceS santé divers à proximité									
	existence gardien immeuble	Non								
	- EXISTENCE logements adaptés à un type handicap spécif.	Non excepté à commande					corresp.lumineus les		en fonct* % invalidité	
	- EXISTENCE réservation logements adaptés (à l'instar logts. Scx )	OUI								
	<b>ABORDS IMMEUBLE</b>									
	• Ambiance du quartier (sentiment de sécurité)									
	largeur cheminement (1,20 m)	OUI								
	sol non glissant	OUI								
	sol praticable	OUI								
	sol pentu (- 5%)	NON								
	rampe d'accès	OUI								
	obstacles : sans	OUI								
	signalisation obstacles	OUI								
	escaliers contrastés	NON								
	pentés	NON					inférieures à 5%		inférieures à 5%	inférieures à 5%





