



		<b>-EMPLACEMENT LOGEMENT</b>									
		commerces dans environnement proche	oui								
		services santé divers à proximité	oui								
		existence gardien immeuble	non								
		- EXISTENCE logements adaptés à un type handicap spécif.		non				corrèsp.luminosité		en fonct' % invalidité	
		- EXISTENCE réservation logements adaptés (à l'instar logts. Sxx)									
		<b>ABORDS IMMEUBLE</b>									
		• Ambiance du quartier (sentiment de sécurité)			ok						
		largeur cheminement (1,20 m)	ok								
		sol non glissant	ok								
		sol praticable	ok								
		sol pentu (- 5 %)	non								
		rampe d'accès	non								
		obstacles (sans signalisation obstacles)	ok								
		escaliers contrastés	non								
		pentès	non						inférieures à 2%	inférieures à 1,5%	
		éclairage ext.								inférieures à 5%	
		<b>ACCES IMMEUBLE et AUX PARTIES COMMUNES</b>									
		<b>ENTREE</b>									
		prévoir badge au lieu de digicode car difficultés d'utilisation pour certaines personnes									
		porte accessible aisée à la manutention	oui								
		porte lourde	non							à éviter	
		visiophone et audiophone	non							à éviter	
		main courante	non								
	patte	accès commandes sonnette entre 0,90 et 1,30 m	ok								
		accès commandes éclairage hall entre 0,90 et 1,30 m	ok								
		<b>HALL</b>									
		accès aisé boîte lettres (0,90 à 1,30 /0,80 à 1m ?)	ok								
		plain-pied	oui								
		main courante	non								
		escalier	oui + ascenseur						éviter	éviter	
		largeur porte	ok								
	petite table	accès hauteur commandes entre 0,90 et 1,30 m	ok								
		espace manœuvre	ok								
		ECLAIRAGE entrée accessible entre 0,90 et 1,30 m	oui								
		<b>COULOIRS ≥ à 0,90 m et 1,20m si angle</b>									
		main courante ou commandes élect.	oui								
		largeur couloir ≥ 0,90 m	oui								
	fatigabilité	<b>ASCENSEUR tous étages (fatigabilité)</b>									
		R+3	OUI								
	fatigabilité	1/2 niveau (1/2 niveau ≥1,20 m)									
		<b>CAVE</b>									
		accessible							éclairage	éviter	
		escalier							éviter	éviter	
		<b>LOCAL DECHETS</b>									
		accessible	oui						éclairage	éviter	
		escalier	non						éviter	éviter	

				<b>ACCES AU LOGEMENT (étage, ascenseur, escalier, couloir...)</b>					
				Couloir : un éclairage	oui				
				largeur porte entrée ≥ 0,80 m	ok				
				espace manœuvre angle 1,20m ?	pas d'angle				
				identification porte : (n° - nom)	A revoir (n° complètement en haut port sur Gche)				
				Main courante :	non				
				<b>CIRCULATION INTERNE LOGEMENT</b>					
				Eviter escalier si possible	ok				
				<b>ACCES CUISINE :</b>					
				<b>Interrupteurs et prises électriques entre 0,90 et 1 m</b>	ok				
				relais signaux lumineux sonnerie Ext. Entrée...	non mais audiphone			AUDIOPHONE	
				visiophone					
				accès facile arrêts eau, élect. disjoncteur, etc...	oui				
				dispositif signal fumée					
				climatisation	non				
				- commandes accessibles	oui				
				commande fermeture volets, fenêtres : électriques	oui				
				Accès contrôle VMC					
				Chemin lumineux en appartement quand ils se lèvent la nuit (nécessaire encore plus lorsqu'ils vivent à plusieurs)	non à installer soi-même si nécessaire			malvoyant	
			X	<b>main courante</b>	non				
				accès possible cuisine (prise en Cpte zones atteintes 1,50)					
				- hauteur éléments rangements	selon norme ordinaire				
				- hauteur accès plan cuisine	selon norme ordinaire				
				- accès table cuisson	selon norme ordinaire				
				- électrique	oui				
			NON	- gaz	non				
				- robinets, évier : positionnet E121	positionnet ordinaire				
				<b>ACCES SALLE BAINS : douches ou baignoires alternées</b>					
				- <b>douche adapter hauteur douche</b>	<b>à adapter hauteur si nécessaire</b>				
				- <b>douche + chaise</b> Veiller à un espace assez grand autour de la douche et W.C. positionnement des robinets de douche par rapport à l'assise ? accoudoirs relevables ?	A aménager soi-même				
				- <b>accès baignoire</b>	baignoire basse				préférence
				- appareils thermostatiques	ok				
				- <b>main courante</b>	A aménager soi-même				noignée
				<b>Accès W.C.</b> à 0,80 x 1,30 m latéralement à la cuvette	ok				
				chasse d'eau intégrée dans le mur ou placée derrière la cuvette ?					
				barre d'appui murale (hauteur entre 0,35 et 0,40 m)	A aménager soi-même				mur
				- <b>W-C surélévé</b>					
				- <b>W-C hauteur 0,47-0,50 m</b>	vers intérieur				
				- ouverture porte vers l'extérieur	A aménager soi-même				noignée
				- <b>main courante</b>	.....				
				Veiller à un espace assez grand autour de la douche et W.C.					
				<b>ACCES CHAMBRE A COUCHER</b>					
				portes coulissantes : aménagés possible ?	oui avec aménagements perso.				
				<b>Interrupteurs et prises entre 0,90 et 1,30 m</b>	ok				
				présence d'un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre et d'un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit avec un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit avec un passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit ?	oui avec aménagements perso.				cannes déambul.
				<b>FENETRES</b> : doubles vitrage - Ouverture des fenêtres					

