



# CCA L'UNION

BASE DE DONNEES HANDICAP - GRILLE EVALUATION des BESOINS

des

Personnes en situation de handicap, personnes âgées, pers. fragilisées ou en difficulté temporaire ou permanente...

## NOM logement collectif : La VIOLETTE

Adresse : Avenue du Cône

Typologie : Villas avec 1 étage

nbre logements :						
Surfaces : demande auprès bailleur	T1:	T2 :	T3:	T4:		T5 :

Jardin verdure, gazon : individuels pour logt R.Ch. - terrasses en bois

PARKINGS : 2 parkings couverts par logement -

Déficience mentale	CRITERES		ADAPTE ou Neuf	ADAPTABLE	projet de mise en accessibilité possible	COUT envisagé	Déficiences sensorielles		Déficiences motrices	troubles invalidants (maladie, vieillist..)	Autres et occasionnels ...
	intellect. et autisme	psychique					visuelle	auditive			
	THEMES d'approche										
	<b>NORMES LEGALES actuelles 2015</b>										
	SOUHAITS PH (qualité d'usage, confort)										
	RECOMMANDATIONS (qualité d'usage, confort)										
	PRECONISATIONS										
	<b>TRANSPORTS</b>										
			proximité BUS :	oui							
			emplacment arrêt : Htr adaptée								
			proximité METRO	non							
	<b>PARKINGS : 1 place PMR pour 50</b>		extérieur								
	.alertes visuelles pr automobilistes										
	.situation à 30 m max. entrée hall immeuble		oui								
	largeur 3,30 m minima		oui								
	.marquage au sol ainsi qu'une signalisation verticale unique zébra bleu côté chaussée		oui								
	.places adaptées : raccordées à chemin accessible sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment		pas nécessaire								
	signalisation emplacements et nbre										
	<b>CHAUSSEE</b>										
			état chaussée proximité	ok							
			état trottoirs	ok							
			accessibilité chaussée (+îlots repos)	chaussée access. Mais pas d'îlots de repos du moins sur l'instant							
			accessibilité trottoir (libre d'obstacles)	ok							
	<b>ENVIRONNEMENT</b>										
	<b>-EMPLACEMENT LOGEMENT</b>										
			commerces dans environnement proche	oui							
			services santé divers à proximité	pharmacie							
			existence gardien immeuble	non							
	- EXISTENCE logements adaptés à un type handicap spécif.		pas adapté pr Pers. en fauteuil								
	- EXISTENCE réservation logements adaptés (à l'instar logts. Scx )										
	<b>ABORDS IMMEUBLE</b>										
			Ambiance du quartier (sentiment de sécurité)								
			largeur cheminement (1,20 m)	ok							
			sol non glissant	ok							
			sol praticable	ok							
			sol pentu (- 5 %)	non							



